

Испытательный центр «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.480 от 06.03.2018г.
187330, г. Отрадное, Кировский район Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3 оф. 11-н
Тел. +7(921) 921-92-29

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
испытательного центра
«Акцепт»

Петров С.В.

ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЯ.
№ 10/18 от 06 сентября 2018 г

В соответствии с Актом отбора проб б/н от 06 сентября 2018 года были проведены испытания образцов продукции сухих смесей производства ООО «АЛЬФАПОЛ». Заказчиком ООО «АЛЬФАПОЛ», были предоставлены десять партий образцов продукции, по 10 (десять) образцов.

Условия проведения испытаний :

- Температура окружающей среды 21°C;
- относительная влажность 56 %;
- атмосферное давление 769 мм рт. ст.;

Наименование средств измерения и испытательного оборудования: весы ВЛЭ-6202С поверка 18.09.2017; шкаф сушильный ШС-80-МКСПУ аттест. 21.02.2018; установка лабораторная испытательная.

Результаты испытания образцов ООО «АЛЬФАПОЛ»

№ пп	Маркировка ЗАКАЗЧИКА	Методика	Наличие/отсутствие искр при скорости абраз. материала 570 м/мин	Наличие/отсутствие искр при скорости абраз. материала 1200 м/мин	Результат испытания
1	2	3	4	5	6
1	АЛЬФАПОЛ РС (И)	СТО-004-02495342-2010	отсутствие	отсутствие	Безыскровый
2	АЛЬФАПОЛ КИ		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
3	АЛЬФАПОЛ ВБ (И)		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
4	АЛЬФАПОЛ ШТ-200(И)		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
5	АЛЬФАПОЛ ТОП-искробезопасн		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
6	АЛЬФАПОЛ ВМ безыскровый		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
7	АЛЬФАПОЛ МИ		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
8	АЛЬФАПОЛ М (И)		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
9	АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый		отсутствие	отсутствие	Безыскровый
10	АЛЬФАПОЛ МБ (И)		отсутствие	отсутствие	Безыскровый

Отчет испытаний распространяется только на образцы (пробы), прошедшие испытания
Руководитель лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!