



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003.Н.00042

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПОЛ» (ООО «АЛЬФАПОЛ»)
Адрес: 196600, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, лит. А
ОГРН 1077847595858. Телефон: +78123719796, факс: +781237129111. E-mail: alfapol@alfapol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПОЛ» (ООО «АЛЬФАПОЛ»)
Адрес: 196135, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 5
ОГРН 1077847595858. Телефон: +78123719796, факс: +781237129111. E-mail: alfapol@alfapol.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640.
Телефон: +7 (812) 309-50-72. E-mail: info@szrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.OC.003 действительно до 10.09.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Смеси сухие строительные напольные дисперсные самоуплотняющиеся на цементном вяжущем: торговой марки «АЛЬФАПОЛ» типов: «АЛЬФАПОЛ ВК», «АЛЬФАПОЛ ВС»; «АЛЬФАПОЛ ВК(м)»; «АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый»; выпускаемые по ТУ 5745-011-82166262-2012.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 4550

код ТН ВЭД

3816 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод I. Негорючий материал (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № АПБ-037/07-2016 от 13.07.2016 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.003 до 10.09.2016 г.
Акт анализа состояния производства № 44-АПБ/06-2016 от 10.06.2016 г. проведен "СЗРЦ СЕРТ" ООО "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.OC.003 действительно до 10.09.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.ФК23.М00157 от 01.01.2015 г., выдан ОС интегрированных систем менеджмента учреждения «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации», рег. № РОСС RU.0001.13ФК23

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2016 по 13.07.2021



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

000979