



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.М.0242

Срок действия с 16.06.2020г. до 16.06.2023г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11
E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11
E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»
ОГРН 1156196035159, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01 от 09.11.2015 г.,
E-mail: info@testflame.com сайт: <https://fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Композиции полиуретановые АЛЬФАПОЛ ПУ-2 для
наливных полов, выпускаемые по ТУ 20.16.56-002-82166262-2016
Код ОКПД-2: 20.16.56.190 Серийный выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): группа воспламеняемости – В2
(умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, показатель токсичности – Т1
(малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), коэффициент дымообразования – Д2
(с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18),
группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие горение) по
ГОСТ 51032-97;

**Класс пожарной опасности материала КМ2 допускает применение
композиции в качестве напольного покрытия во всех типах зданий и сооружений**

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/ПЗ01/82 от 15.06.2020г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО
«МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИПЗ01 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5745-002-56234968-2005

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.С.Карпачева

№ 0000709

О. Е. Карпова

Ф.И.О.



подпись