



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0241

Срок действия с 16.06.2020г. до 16.06.2023г.

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858

*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11  
E-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru)

*юридический адрес, телефон, факс*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858

*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11  
E-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru)

*юридический адрес, телефон, факс*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»  
ОГРН 1156196035159, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.  
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,  
E-mail: [info@testflame.com](mailto:info@testflame.com) сайт: <https://fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Трехкомпонентные полиуретан-цементные композиции  
АЛЬФАПОЛ ПУ-4, выпускаемые по ТУ 23.64.10-006-82166262-2018**

**Код ОКПД-2: 23.64.10.110**

**Серийный выпуск**

*наименование продукции, серийный выпуск или партия.*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон  
от 22.07.2008 N 123-ФЗ): группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по  
ГОСТ 30402-96, показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89  
(п.4.20), коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей  
способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), группа распространения пламени – РП1  
(нераспространяющие горение) по ГОСТ 51032-97;

**Класс пожарной опасности материала КМ2 допускает применение  
композиции в качестве напольного покрытия во всех типах зданий и сооружений**

*обозначение нормативных документов*

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний  
№ДВ/П301/81 от 15.06.2020г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-  
СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 23.64.10-006-82166262-2018**

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

подпись

**А.С.Карпачева**  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

подпись

**О. Е. Карпова**  
Ф.И.О.

№ **0000708**