



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0235

Срок действия с 18.05.2020г. до 18.05.2023г.

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858**

*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: **Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11  
E-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru)**

*юридический адрес, телефон, факс*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858**

*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: **Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11  
E-mail: [alfapol@alfapol.ru](mailto:alfapol@alfapol.ru)**

*юридический адрес, телефон, факс*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»  
ОГРН 1156196035159, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.  
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,  
E-mail: [info@testflame.com](mailto:info@testflame.com) сайт: <https://fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Смеси сухие бетонные напольные марки АЛЬФАПОЛ  
на цементном вяжущем, выпускаемые по ТУ 5745-009-82166262-2009**

**Код ОКПД-2: 23.64.10.110 Серийный выпуск**

*наименование продукции, серийный выпуск или партия*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от  
22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94, Класс пожарной  
опасности строительного материала КМ0 (табл.3, 123-ФЗ);  
смеси сухие бетонные напольные марки АЛЬФАПОЛ на цементном вяжущем  
допускаются к применению для конструкций с классом пожарной опасности К0 в  
зданиях с классом конструктивной пожарной опасности здания С0 и ниже (табл.6,  
табл.22 123-ФЗ)

*обозначение нормативных документов*

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №ДВ/П301/75 от 14.05.2020г., Испытательная лаборатория  
«СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от  
09.11.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5745-009-82166262-2009**

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Подпись*

**А.С.Карпачева**  
Ф.И.О.

*Подпись*

**О. Е. Карпова**  
Ф.И.О.

№ **0000706**