



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0225

Срок действия с 12.12.2019г. до 12.12.2024г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ»** **ОГРН 1077847595858**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11
E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «АЛЬФАПОЛ»** **ОГРН 1077847595858**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д.9, литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11
E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»
ОГРН 1086163003024, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,
E-mail: info@testflame.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Смеси сухие строительные напольные на цементном
вяжущем торговой марки «АЛЬФАПОЛ», выпускаемые по ТУ 5745-011-
82166262-2012 Код ОКПД-2: 23.64.10.110 Код ТН ВЭД 3214 90 000 0
Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94.
Класс пожарной опасности строительного материала КМ0 (табл.3, 123-ФЗ);
смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем торговой марки
«АЛЬФАПОЛ» допускаются к применению для конструкций с классом
пожарной опасности К0 в зданиях с классом конструктивной пожарной
опасности здания С0 и ниже (табл.6, табл.22 123-ФЗ)

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/56 от 06.12.2019г. Испытательная лаборатория
«СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от
09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5745-011-82166262--2012

Маркировка продукции и сопроводительной документации осуществляется знаком соответствия Системы
«FIRE-CONTROL» рядом со знаком фирмы изготовителя. В случае невыполнения условий, лежащих в основе
выдачи сертификата, он отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

А.С.Карпачева

№ 0000677